


| | | | | | |
|---|--|--|---------------------------|-------|------|
|  | | MAIL: ventas@smetalchile.cl FONOS. 22 493 27 50- CEL .424 56 122 | | | |
| FICHA TECNICA | | | | | |
| VOLUMEN | 1000 LITROS AEREO HORIZONTAL | | | | |
| Uso | Combustibles (petróleo, gasolina, kerosene). | | | | |
| Norma de fabricación | UL-142 | | | | |
| Tipo material tanque | ASTM A36 | | | | |
| Presión de Trabajo | Atmosférica | | | | |
| sección Tanque | circular | | | | |
| Tipo cabezales | planos pestañados. | | | | |
| terminación interior | limpio sin pintura | | | | |
| terminación exterior | esquema poliuretano, color blanco, esp. 100 micr | | | | |
| tipo de inspección | protocolo SEC PC-103/1 | | | | |
| certificación autorizada SEC | Certificado TC 8 | | | | |
| DIMENSIONES TANQUE | | | ACCESORIOS | | |
| DIAMETRO INTERIOR | D i | 945 | mm | | |
| ESPELOR MANTO | E 1 | 3 | mm | | |
| ESPELOR CABEZALES | E 2 | 3 | mm | | |
| LARGO TOTAL | L T | 1.600 | mm | | |
| DISTANCIA ENTRE SILLAS | L 1 | 1.000 | mm | | |
| ANCHO SILLA | L 2 | 850 | mm | | |
| DISTANCIA PERF.SILLAS | L 3 | 610 | mm | | |
| SEPARACION PERF. SILLAS | L 4 | 90 | mm | | |
| DIAMETR PERF. SILLAS | d | 14 | mm | | |
| CANT. PERF. SILLAS | Nº | 8 | c/u | | |
| | | | COPLA DE SALIDA | 1 | pulg |
| | | | NIPLE DE CARGA | 2 | pulg |
| | | | COPLA RETORNO | 1 | pulg |
| | | | COPLA DE DRENAJE | 1 | pulg |
| | | | VENTEO NORMAL | 2 | pulg |
| | | | VENT, EMERGENCIA | 3 | pulg |
| | | | PESO TANQUE | 250 | Kgs. |
| | | | DIMENSIONES PRETIL | | |
| | | | ANCHO | 1.500 | mm |
| | | | LARGO | 2.000 | mm |
| | | | ALTO | 500 | mm |
| | | | PESO | 200 | Kgs. |



Realizado: INGENIERIA

Firma: _____

Aprobado por: Gerente O.

Timbre: _____