


| | |
|---|--|
|  | MAIL: ventas@smetalchile.cl FONOS. 22 493 27 50- CEL .424 56 122 |
|---|--|

FICHA TECNICA

| | |
|------------------------------|---|
| VOLUMEN | 15.000 LITROS SUBTERRANEO |
| Uso | COMBUSTIBLES (gasolina , petroleo, kerosene) |
| Norma de fabricación | BS-2594 |
| Tipo material tanque | ASTM A36 |
| Presión de Trabajo | Atmosférica |
| sección Tanque | circular |
| Tipo cabezales | Forma cónica |
| terminación interior | limpio sin pintura |
| terminación exterior | recubrim. membrana asfaltica 4 mm certificada |
| tipo de inspección | PC-103/1 |
| certificación autorizada SEC | Certificado TC8 |

DIMENSIONES TANQUE

| | | | |
|--------------------|-----|-------|------|
| DIAMETRO INTERIOR | D i | 2.200 | mm |
| ESPEJOR MANTO | E 1 | 6 | mm |
| ESPEJOR CABEZALES | E 2 | 6 | mm |
| LARGO TOTAL | L T | 4.300 | mm |
| ESCOTILLA ESTANDAR | | 18 | pulg |
| PESO TOTAL | | 2.000 | Kgs. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ACCESORIOS EN MANTO

| | | |
|----------------|---|------|
| CARGA | 4 | pulg |
| VENTEO NORMAL | 4 | pulg |
| RECUP. VAPORES | 4 | pulg |

ACCESORIOS EN TAPA MANHOLE

| | | |
|---------------|---|------|
| COPLA | 4 | pulg |
| COPLA SUCCION | 2 | pulg |
| COPLA RETORNO | 2 | pulg |
| COPLA SENSOR | 2 | pulg |
| | | |
| | | |

FOTO REFERENCIA



Realizado: INGENIERIA

Firma: _____

Aprobado por: Gerente O.

Timbre: _____